


## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27591


<b>Gruppe</b>	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Alligator Farbwerke GmbH Markstrasse 203 32130 Enger Germany	
<b>Hersteller</b>	Alligator Farbwerke GmbH 32130 Enger Germany	
<b>Produkt</b>	Allfatherm Expert.org	
<b>Beschrieb</b>	<p>Deckputz (Oberputz): Miropan-Putz (carbonfaserverstärkter Siliconharz-Leichtputz), Körnung 2,0 mm, Stärke t = 2,0 mm (Herstellerangabe).          Bewehrung: Gittermatte (1 lagig).          Grundputz (Unterputz): Carbon-Armierungsspachtel (organische Klebe- und Armierungsmasse), Stärke t = 5,0 mm (Herstellerangabe).          Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 7,0 mm und 9,0 mm (gemessen).          Deckputz zwischen 2,0 mm und 3,0 mm (gemessen).          Dämmstoff: EPS nach EN 13163, Dämmdicke mind. 120 mm.          Befestigung Dämmstoff: vollflächig verklebt mit Baukleber (Spanplatte 18 mm).          Dübel: Alligator Tellerdübel- versenkt und flächenbündig.          Probekörper an den freien Ränder mit Eckschiene KU.</p>	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '314122303-1' (26. September 2017)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*
<b>Bemerkungen</b>		

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstelldatum** 01.01.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Daniela Bienz